

CRONOLOGÍA DE EVENTOS. – PDVSA (ORIGINAL)

(Act. 14/ 02/2011)

Evento N°	Fecha	Área / instalaciones / Descripción del evento	Tipo de Accidente /Consecuencias /causas Información adicional	Resultados Pérdidas de vidas Pérdidas económicas
2003				
1	04/01/2003	Refinería El Palito/ Se produce un incendio al intentar arrancar la planta, y muere un trabajador (1 Muerto)	Accidente Fatal. - por impericia del personal.	1 Muerto.- por falta de condiciones de seguridad
2	01/04/2003	Pdvs- Complejo de José- SuperOctanos / Muere un trabajador en accidente (1 Muerto)(Falta)	Accidente Fatal- 1 muerto	1Muerto
3	12/03/2003	Refinería el Palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico por descontrol.	Incidente. - Descontrol en la planta	7 días fuera de servicio con pérdidas económicas.
4 *	03/05/2003	Refinería de Amuay.-Un muerto y varios heridos en una explosión de la refinería.	Accidente Fatal. - Queda fuera de servicio por 5 días	1 Muerto y 7 lesionados. Días perdidos(5)
5	25/03/2003	Refinería Cardón. Dos operadores sufrieron quemaduras cuando realizaban actividades en un equipo en la Unidad de coquización Retardada.	Accidente. No se tomaron las medidas de seguridad	2 lesionados.- con resultados que pudieran haber sido fatales
6	30/04/2003	Criogénico de Jose.- Explosión e incendio por una fuga de hidrocarburos con un trabajador muerto y tres lesionados	Accidente Fatal. - Incendio	1 muerto y 3 lesionados
7	01 /06/2003	Pdvs- occidente.- Se produjo el choque de la gabarra G-22 que embistió un pozo en el centro del lago de Maracaibo, y que luego se incendio.	Accidente. - con daños materiales y económicos.	Incendio con pérdidas de US \$ 50.000
8 *	15/07/ 2003	Refinería El Palito – Planta de Alquilación.- Mueren dos trabajadores por intoxicación, al producirse una explosión, por falta de una válvula de seguridad.	Accidente Fatal. - ¿Se usaron los Equipos de protección respiratoria?	2 Muertos y 4 lesionados. Hubo fallas de la seguridad.
9 *	18/07/2003	Refinería de Amuay.- Hubo una explosión en la subestación eléctrica debido a una fuga de gas.	Accidente. - hubo fallas en la seguridad.	2 lesionados y grandes perdidas económicas
10	12/10/2003	Refinería de Amuay.- Aparece nuevo derrame en la bahía de Amuay producto de actividades petroleras.	Incidente. esto es recurrente	Se produce un daño ambiental.
11 *	05/12/2003	Refinería El Palito.- Planta de craqueo catalítico (FCC).- Tres quemados por explosión de una válvula de vapor, al sobrepasar su capacidad y explotó.	Accidente. - laboral por fallas en la seguridad	2 trabajadores muertos y 3 lesionados con quemaduras
12	07/12/2003	Refinería el palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico debido a una falla técnica.(duro 12 días parada)	Incidente. - Fallaron los controles para evitar de riesgos.	Grandes Pérdidas económicas, y de oportunidad, (La refinería produce 65 MBD de combustibles)
				Muertos=8 / Lesionados= 23

2004		--0--		
16	20/01/2004	Pdvsa.- Cabimas. Estado Zulia.- 5 personas resultaron heridas en enfrentamientos	Incidentes. Con lesionados	5 lesionados por armas de fuego
17	29/01/2004	Complejo refinador de Pdvsa.- División de oriente.- Puerto la Cruz.-Se origino un escape de gases tóxicos, en áreas adyacentes a la refinería.	Incidente.- Con riesgo de intoxicación por gases tóxicos	Causando zozobra entre las personas.
18	19/03/2004	Pdvsa.- Terminal de Guaraguao. Anzoátegui: Se presento un derrame de petróleo en área de los muelles.	Incidente Falta	Daño ambiental
19	01 /04/2004	Refinería de Amuay – Planta 5 .- Electricista sufrió Quemaduras en sub-estación eléctrica.	Accidente.- ¿Qué pasó con la evaluación de riesgos? FALTA	1 lesionado (Quemaduras)
20	21/04/2004	Refinería El Palito.- Planta de BTX.- Trabajador sufre lesiones en la cabeza, al romperse una tubería.	Accidente.- Hubo fallas en los controles de seguridad.	Un lesionado
21 *	29/04/2004	Refinería Bajo Grande.- Edo. Zulia. Un accidente fatal por fallas en la seguridad y en los controles de permisos de trabajo.	Accidente fatal.- Por electrocutamiento en zanja.	1 Muerto.- Fallaron los controles de seguridad.
22	17/05/2004	Refinería El Palito.- Trabajador sufrió quemaduras en una fuga de vapor, mientras realizaba labores en descarga del buque Paria.	Accidente.- No se siguió los procedimientos de seguridad.	1 lesionado
23	15/05/2004	Refinería de Amuay.- dos trabajadores de una contratista resultaron con lesiones cuando realizaban labores de mantenimiento.	Accidente.- Fallas en la identificación de los riesgos	2 lesionados
24 *	25/05/2004	Pdvsa.- La salina. Incendio en fosa de desperdicios con un muerto y 6 con quemaduras. (No se Informaron de las causas).	Accidente Fatal.- Incendio con pérdida de una vida humana	1 Muerto y 6 lesionados.
25 *	01/ 6/2004	Refinería El Palito.- Reparación costosa y fracasada de complejo Alquiler.(Duró 6 Meses)	Incidente .- Con Grandes pérdidas económicas	Pérdidas de 50 mil millones de bolívares
26	16/11/2004	Refinería Cardón.- Incendio en el horno F-201 de la unidad hidrotratadora de nafta, en intento de arranque, con 5 heridos.	Accidente - No se siguieron los procedimientos requeridos.	5 lesionados. grandes pérdidas materiales y económicas
27	18/11/2004	PDVSA –Occidente.- 6 trabajadores lesionados cuando realizaban labores en el Lago de Maracaibo	Accidente.- Con pérdidas económicas	6 lesionados.-
28	19/10/2004	Pdvsa Occidente.- Muere un trabajador cuando operaba un taladro, y trasladaba una estructura	Accidente Fatal.- Falta de prevención	1 Muerto.- Falto una Evaluación del Riesgo previo
29	20/11/2004	PDVSA Oriente.- Accidente Buque-tanque “Ambrosio” de PDV Marina, mientras realizaba reparación de un ascensor.	Accidente Fatal.- Mientras realizaba labores en el buque	1 Muerto.- Fallaron los mecanismos de Seguridad.
30	21/05/2004	Pdvsa Occidente. La salina.-un fallecido y 6 lesionados en un incendio en una fosa con residuos.	Accidente Fatal.- No se utilizaron los controles para evitar incendios	1 muerto y 6 lesionados
31	27/11/2004	Pdvsa Occidente.- lago de Maracaibo.-Trabajadores quemados al explotar una gabarra	Accidente.- explosión	8 Lesionados y daños materiales
32 *	03/12/2004	Pdvsa.-Incendio en oleoducto Ulu- Amuay.- Se produce un incendio en una sección del oleoducto (Según versiones suministradas esa sección estaba marcada por bajo espesor).	Accidente.- Explosión / Incendio. Falta de mantenimiento Preventivo de	Reparación duro 5 días. No se tomo acción para evitar el suceso.

			la tubería.	
				Muertos =5/ Lesionados=36
2005		--00--		
36	08/01/2005	Pdvsa Occidente.-Lagunillas.- Muere un trabajador por quemaduras en una explosión de una gabarra(cuando realizaban labores de soldadura)	Accidente Fatal. ¿Se tomaron las medidas que se requieren para trabajos de soldaduras?	1 muerto y 8 lesionados
37	10/03/2005	Refinerías de Amuay.- Parada de emergencia la planta de Alquilerón por problemas operacionales	Incidente.- con pérdidas de producción de alquilerón	La producción de alquilerón son 18 mil barriles
38 *	18/03/2005	PDVSA Occidente. Lago de Mbo. Choca lancha con pozo con 20 heridos. / Violación de las normas de seguridad.	Accidente. Por falta de mantenimiento	Con 20 lesionados.
39	09/05/2005	Refinería El Palito.- Parada la planta de craqueo catalítico (FCC). Debido a una falla operacional. Con pérdidas económicas	Incidente.- Días pierden 10 días de producción de gasolina.	Pérdidas cuantiosas por 55 mil barriles diarios por 10 días
40	12/06/2005	Refinería de Amuay.- Se produjo un incendio en la unidad de coquización retardada por fuga de aceite.	Accidente.- Daños económicos por bajar carga a la unidad	Produjo daños a las estructuras con pérdidas económicas
41 *	20/06/2005	Pdvsa - Oriente.- Dos muertos por asfixia (H2S) en buque tanque en terminal de embarque. (Pto. La cruz).	Accidente Fatal.- no se cubrieron los procedimientos	2 Muertos, por fallas en la seguridad en la empresa.
42 *	20/07/2005	Refinería Cardón.- Planta Catalítica .- Parada de emergencia cuando se desataba una tormenta eléctrica.- 24/07/2005.- Sufre daños severos la torre, al intentar arranque después de una parada de emergencia días atrás. Queda parada para reparación general.(Torre Inclinada)	Incidente.- Parada de emergencia Incendio.- Interno, dañó la torre	Pérdidas económicas por estar parada mucho tiempo Días perdidos = 107
43	17/08/2005	Refinería de Amuay.-Planta N° 3.- Se produjo incendio cuando se desataba una tormenta Eléctrica. Según expertos por falta de mantenimiento en sistema de Para-rayos.	Accidente.- Daños materiales.- Falló el sistema de Para-Rayos (Falla en el Mantenimiento Preventivo).	Queda fuera de servicio Días perdidos = 45
44	04/08/2005	Refinería Cardón.-Incendio en tanque cuando estaba en reparación. (Realizaban trabajos de soldadura).Segundo incendio que ocurre en lo que va de semana.	Accidente con pérdidas materiales y se alarga la reparación.	Pérdidas materiales con cuantiosas pérdidas económicas.
45	27/07/ 2005	Refinería Cardón (CRP).- Se desata incendio en buque tanque mientras descargaba 250 mil barriles de gasolina en el muelle 2. / Sin lesionados.	Incidente.- Incendio.- Violación de Normas internacionales – Daños materiales	Pérdidas económicas y de oportunidad
46	02/09/2005	Refinería de Puerto La Cruz...- Falla eléctrica paraliza las operaciones de la refinería.	Accidente.- se produjo un Black-Out de la refinería	Días perdidos (12) pérdidas económicas
47	01 /10/2005	Refinería El Palito.- Falla eléctrica paralizando las operaciones. Esta situación es reiterativa.	INCIDENTE.- con pérdidas cuantiosas	Días perdidos (5) Grandes Perdidas

<u>48</u>	14/10/2005	Pdvsa occidente.- Explosión en un pozo inactivo, con derrame de petróleo y gas, causando pánico en la población.	Incidente con daños al ambiente y riesgos de incendio.	Situación de descuido y falta de mantenimiento
<u>49</u>	24/10/2005	Refinería Cardón .- Incendio en planta de Alquileración II, cuando estaba en reparación(Pdvsa no dio explicación de cuáles fueron las causas)	Incendio con daños materiales. Continúa fuera de servicio.	Días perdidos(Se espera información) Altera fecha de arranque.
<u>50</u>	25/11/2005	Pdvsa. Occidente.-Cabimas.-Se produce escape de sustancias toxicas en patio de tanques por falta de mantenimiento, ocasiona.	Incidente.- Situación anormal que afecta a más de 200 familias por los químicos.	Daños al ambiente con riesgos de muerte a las personas.
<u>51</u> *	07/11/2005	Refinería Cardón / Explosión e incendio en planta de Alquileración, cuando estaba en reparación la unidad con (5 Muertos) y más de 20 lesionados	ACCIDENTE FATAL.- con Explosión e incendio- cuando estaba en reparación.	5 Muertos.- Cadena de Fallas enormes en la seguridad 20 lesionados.
<u>52</u>	28/11/2005	Refinería de Amuay.-Negligencia operacional ocasiona incendio en el CRP. (falta de Pericia)	Incidente.- con daños económicos.	3 versiones(Política, periodista y sindicalista)
<u>53</u>	23/12/2005	Pdvsa occidente.- incendio en barcaza y se extendió al atracadero, por fallas en los equipos e instalaciones	Accidente.- Ponen en serio riesgo la integridad de los trabajadores	Daños materiales y económicos.
<u>54</u>	16/11/2005	Pdvsa Occidente.- Tía Juana.- Incendio en planta compresora deja un herido.(Punen en serio riesgo la integridad de los trabajadores)	Accidente.- Pdvsa se negó a ofrecer detalles sobre las causas del incendio.	1 lesionado y con daños materiales.
<u>55</u>	23/12/2005	Pdvsa occidente.-Incendio en instalaciones de PDVSA en Tía Juana fue provocado por una falla.	Accidente.- producto de una falla técnica	Pérdidas económicas
				Muertos = 8/ Lesionados= 48
<u>2006</u>		--00--		
<u>61</u>	29/01/2006	Refinería Puerto la cruz.-Parada la planta por incendio y reducida la carga a la refinería por una falla operacional.	Incidente .- que provoca la parada de la planta	Costo: se incurre en perdidas por retraso.
<u>62</u>	01/02/2006	PDV-Marina.- Encalla un tanquero con un millón de barriles, y se le produce una rasgadura en el casco de 3 mts.de largo con 15 cts. de ancho.	Incidente.-. Se conforma comité para evaluar las causas.	Costo: Grandes pérdidas económicas, por retraso en la entrega de producto.
<u>63</u> *	06/02/2006	Pdvsa occidente.- Un muerto en accidente en un taladro, cuando lo desmontaba un tubo le golpeo la cabeza.	Accidente Fatal.- se origina por inseguridad...	1 Muerto y 3 lesionados
<u>64</u> *	07/03/2006	Campo budare.- Edo Anzoátegui.-Sufrió golpe en la cabeza con una tubería, cuando la despresurizaba, con un método herrado(En ésta área hubo un accidente en Feb. 2005)	Accidente Fatal.- No se hizo Evaluación del Riesgo.-	1 Muerto Esto es recurrente.
<u>65</u> *	11/03/2006	Refinería Cardón, Accidente de un trabajador por contacto eléctrico en una sub- Estación eléctrica.	Accidente eléctrico por descuido del trabajador.	1 lesionado.-No se hizo una Evaluación de Riesgos(ART)
<u>66</u>	13/03/2006	Refinería de puerto la cruz.- Parada la unidad de Alquileración por	Incidente.- Esta planta estaba	Días perdidos (15dias)

		incendio producida por rotura del sello de una bomba.	parada desde la semana pasada.	Pérdidas económicas, y de producción
67 *	21/03/2006	Refinería de Amuay.- Planta de Hidrogeno. Hubo una explosión en el compresor de hidrogeno (2 Muertos)	Accidente Fatal. - Explosión con consecuencias fatales	2 Muertos. Mala operación, y se obviaron los procedimientos.
68	23/03/2006	Pdvsa.-Lago de Mbo.- Aparece un hombre muerto en el lago en extrañas circunstancias. (Hay versiones que dicen que tiene que ver con casos de corrupción).	Accidente Fatal. Pdvsa Occidente.- Según informes de periódico	1 muerto.
69	24/03/2006	Pdvsa Occidente.- Muere un trabajador cuando manipulaba una manguera de alta presión, se soltó golpeándole en la cara	Accidente Fatal. - Recibió golpe de una manguera en la cabeza.	1 Muerto.- Fallas en el análisis e identificación de los riesgos
70	29/03/2006	Refinería Cardón.- HDS.- Explosión y escape de gases tóxicos en la planta de hidrogeno con varios lesionados.(sin conocer las causas)	Accidente. - Explosión / Incendio.	No se están cumpliendo con las medidas de seguridad,
71 *	30/03/2006	Refinería de Amuay.- Planta CRAY.-Trabajador de una cooperativa sufre accidente al caer de un andamio, muriendo luego en el Hospital Coromoto en Maracaibo.	Accidente Fatal -No se siguieron las reglas básicas de seguridad.	1 Muerto Personal con poca experiencia
72	17/04/2006	Refinería Cardón.- Parada la planta de desintegración catalítica al producirse un incendio.(Falta de Mantenimiento)	Incidente. - no se logro tener más información de Pdvsa.	Se ignora el tiempo que estuvo parada la unidad
73	22/04/2006	Pdvsa Occidente.-Incendio en taladro con 2 trabajadores con quemaduras, mientras realizaban reparación en el bloque VI en el lago.	Accidente. - Varios trabajadores quemados	2 lesionados
74 *	14/04/2006 05/05/2006	1ra. Parte - Refinería Cardón.- Caída total (Black-Out).- Provocado por una falla eléctrica. 2da. Parte -Arranque de plantas después de paradas.	Accidente – con cuantiosas pérdidas económicas y por producción (\$6 el Barril)	Con daños económicos. Producción Diaria(320 MBD x 30 días)
75	16/04/2006	Refinería Cardón.- Hubo una explosión en el horno del Reformador en el arranque de la unidad.	Accidente.-No se aplicaron los procedimientos de Arranque.	Daños cuantiosos y perdidas de oportunidad
76	27/04/2006	Pdvsa occidente.- Sellado de un pozo que estaba en servicio por equivocación, por falta de pericia y mala comunicación.	Incidente.- fallas en el recurso humano	Se pierden 350 B/D que es igual a 475.000 Bs Mensuales.
77	22/04/2006	Pdvsa occidente.- incendio deja varios trabajadores lesionados mientras realizaban reparación en el lago	Accidente.- con varios lesionados	3 Lesionados y daños materiales.
78	07/06/2006	Refinería El Palito.- Parada del craqueo catalítico, con las plantas de destilación, Azufre, Alquilación.	Incidente .- Falla en el Regenerador	Días perdidos (45) Pérdidas económicas
79 *	14/06/2006	Pdvsa Occidente.- 2 trabajadores muertos en una explosión en muelle de empresa CPVEN en sector las morochas	Accidente fatal. - se violaron las normas de seguridad	2 muertos. Que paso con la seguridad
80	11/07/2006	Refinería de Amuay.- Planta Coquización Retardada. Hubo un incendio con 2 quemados.	Accidente .- Incendio con lesionados	2 lesionados. - Casos de impericia y errores humanos,
81	12/07/2006	Refinería Cardón.-Planta de Alquilación II.- Fuga de gas (Acido. Fluorhídrico) con 3 trabajadores Quemados	Accidente. Hubo diferentes fallas en la seguridad.	3 Lesionados , altos niveles de riesgos en las refinerías del país

<u>82</u> *	17/07/2006	Refinería de Amuay / Planta N° 5 /Incendio en la torre T401, con daños severos por exposición al fuego.	Accidente .- Incendio / grandes daños materiales y económicos	Días perdidos (104) Pérdidas económicas cuantiosas.
<u>83</u> *	28/07/2006	Refinería de Amuay.- Trabajador sufrió caída de andamio, falleciendo luego en la clínica.(Faltó el cinturón de seguridad con arnés y cabo de vida)	Accidente Fatal. - Caída de un andamio, sufriendo lesiones graves.	1 Muerto Personal sin experiencia en labores de alto riesgo.
<u>84</u>	08/08/2006	Refinería el Palito.- se produjo una parada no programada de la refinería por problemas con el generador eléctrico.	Incidente.- problemas operacionales	Pérdidas económicas por caída de producción
<u>85</u>	15/09/2006	Refinería Puerto la Cruz.- Paralizadas las operaciones de la refinería por una falla eléctrica.	Incidente.- Situación recurrente en esta refinería.	Grandes Pérdidas económicas
<u>86</u>	15/09/2006	Refinería El Palito.- Parada nuevamente la refinería por problemas con la interconexión eléctrica.	Incidente.- Falla de la alimentación eléctrica	Días perdidos = 31
<u>87</u> *	01/11/2006	Refinería Cardón.- Planta de Alquiler I.- Fue parada para reparación general y surgieron complicaciones y no se logro terminar.	Incidente.- Esta planta ha presentado problemas con la reparación.-	Pérdidas millonarias(No se logro terminar la reparación y quedo Inservible)
<u>88</u>	26/09/2006	Refinería El Palito.- Reiniciada las operaciones después de una parada por problemas de interconexión eléctrica.	Incidente. - se reiniciaron las operaciones.	Costos: Grandes perdidas
<u>89</u>	20/10/2006	Refinería El Palito .-Planta FCC.- problemas con válvulas deslizantes	Incidente.- Estas fallas son recurrentes.	Días perdidos= 12
<u>90</u> *	24/11/2006	Refinería de Amuay.-HDAY-4.-en el arranque normal de la planta, hubo una explosión al intentar encender el horno. (Fallas en los procedimientos).	Accidente. - Explosión con fuertes daños materiales en el horno. (70%).	Días perdidos (85) Daños en 60% del horno
<u>91</u> *	06/12/2006	Pdvs-Gas –Explosión e incendio en gasoducto por fisura en soldadura (Proyecto ICO).- Cumarebo, Edo. Falcón)	Accidente. - Daños / Falta de pruebas Hidrostática?	Pérdidas económicas Daños ambientales.
<u>92</u>	08/12/2006	Refinería El Palito.- Parada nuevamente por problemas operacionales. (La refinería se ha parado 12 veces en el año)	Incidente. -Con grandes pérdidas económicas.	Esta refinería se ha parado 12 veces(2006)
<u>93</u>	19/12/2006	Pdvs Occidente. Hundimiento de una gabarra en el lago de Maracaibo, y uno de sus trabajadores apareció muerto en el lago a los 5 días.	Incidente.- con grandes pérdidas económicas.	Con un muerto y grandes pérdidas económicas
				Muertos 11 /Lesionados =14
<u>2007</u>		---0--		
<u>95</u> *	05/01/2007	Refinería El Palito.- Parada FCC .-Tres trabajadores heridos y 2 muertos por explosión – NOTA: La planta estuvo desde el 05 de enero al 9 de Marzo. (62 días de grandes pérdidas económicas).	Accidente Fatal. – Falta de análisis de Riesgos. Produce= 54 MBD de gasolina	2 Muertos y 3 lesionados Días perdidos = 62 días Perdida Total = US\$ 347 millones.
<u>96</u>	07/01/2007	Refinería Cardón. Accidente de una gandola cuando transportaba una carga en las áreas de proceso	Accidente.- con el riesgo de producir un incendio en áreas	Poner en crono...
<u>97</u>	23/01/2007	Refinería de Puerto la Cruz.-Se produjo una explosión al intentar arrancar un horno, con varios trabajadores quemados.	Accidente.- Explosión con 3 quemados. Violación de	3 lesionados(Quemados) Daños materiales

			Procedimientos.	Días perdidos= 15
98	25/01/2007	Pdvs-Gas.- Escape de gas en pozo gasífero en Cumarebo. Duro varios días fuera de control.	Accidente.- Con riesgos de tener lesionados y muertos.	Daño ambiental. Pérdidas económicas.
99	02/02/2007	Refinería Cardón.- accidente de un payloader al chocar con tuberías en la refinería.	Accidente	PENDIENTE CRONO.
100	08/02/2007	Pdvs-Occidente: Campo Boscan.- Accidente con un trabajador muerto – Edo Zulia.	Accidente Fatal.- Laboral con un muerto y 3 heridos	1 Muerto y 3 lesionados. Pérdidas económicas
101	09/02/2007	Refinería Cardón –Parada de la planta Catalítica – Presentó escape en la torre fraccionadora.	Incidente.- Se queda parada para realizar reparaciones.	Días perdidos Pérdidas económicas.
102	29/02/2007	Refinería Puerto La Cruz.-Hubo una explosión en Pre-Arranque de la unidad, al intentar poner en servicio el Horno.	Accidente.- con perdidas económicas	Explosión.- No se están siguiendo las normas de seguridad
103	07/03/2007	Refinería de Puerto la Cruz.- Planta de Alquilación.- Se produjo un Incendio por escape en una bomba. Queda fuera de servicio la unidad.	Accidente.- Incendio ocasionando grandes daños.	(28 días perdidos) Costo: Grandes pérdidas económicas
104	03/03/2007	Refinería de Amuay. Unidad de Alquilación quedó después de una reparación general con <u>daños en refractario del horno.(Defectos en la reparación)</u>	Incidente.- Daños materiales. La planta queda con 30% debajo de su capacidad	Daños materiales y económicos por bajar la producción en 3 mil B/D de alquiler
105	13/03/2007	Refinería el Palito.- La Refinería que en Enero para mantenimiento se produjo un accidente donde pereció un trabajador y hubo 2 heridos.	Accidente Fatal	Violación de las reglas de seguridad
103	22/03/2007	Refinería Cardón.- La unidad de Alquilación II, fue parada (Por presentar problemas con compresor)	Incidente.- Falta de mantenimiento preventivo.	Días perdidos con grandes perdidas
106	26/03/2007	Refinería de Amuay.-Planta N° 5- Incendio En área de la Torre de Destilación en hora del cambio de guardia.- (Esta planta procesa 180 mil barriles diarios).	Accidente.- Incendio - Sin lesionados daños en 40% de la torre destiladora.	Parada por 6 meses (180 días) Grandes pérdidas económicas
107	10/04/2007	Pdvs Oriente.- Incendio en taladro chino por mala operación, violando las normas de seguridad que se toman en estos casos.	Accidente.- Daños materiales por mala operación.	Pérdidas económicas. Daños materiales.
108	11/05/2007	PDV.- Marina.- Colisión entre dos tanqueros en la bahía de Amuay, causando daños estructurales del buque...	Accidente con daños el as estructuras.	Daños y fisuras en los tanqueros.
109	07/06/2007	Refinería el Palito.- Continúa la refinería con dificultades en el FCC, sus equipos y las operaciones.	Incidente.-Esta situación dificulta las operaciones.	Días perdidos
110	16/05/2007	Pdvs-Gas.- Explosión e incendio en tubería de gas. Desalojadas 40 familias en la vía a San Joaquín.	Accidente .- Explosión e incendio	Daños materiales. Pérdidas económicas
111	20/06/2007	Refinería de Amuay.- 5 trabajadores lesionados al ser golpeados al desprenderse una pluma de una Grúa.	Accidente.- ¿Se hizo una evaluación y análisis de riesgos?	5 lesionados y perdidas económicas
112	05/07/2007	Pdvs Oriente.- Se produce un derrame de hidrocarburos de aproximadamente 200 barriles en las costas de Guiría.	Incidente...-activado plan de contingencia para recolección.	Daño ambiental.-Pdvs quedo en investigar las causas.
113	10/07/2007	Pdvs-oriente.- Incendio en taladro chino. Edo. Monagas, por Mala operación hubo una arremetida de gas natural.	Incidente.- incendio en taladro con dos lesionados	2 lesionados con Pérdidas económicas.

114	20/07/2007	Pdvsa Oriente.- Derrame de petróleo en playa del estado Sucre	Incidente.- ¿Se encontró la causa del derrame?	Daño ambiental
115	14/07/2007	Refinería de Amuay.- planta de azufre.- se presento un incendio con escape de gases tóxicos a la atmosfera	Accidente.- daños materiales	Daños ambientales con riesgos de contaminación.
116	27/07/2007	Pdvsa -Cinco.- Explosión en filtro en planta de aminas con 2 lesionados, debido a una falla operacional.	Accidente.- explosión con lesionados.	2 lesionados Daños materiales
117	28/07/2007	Pdvsa (Cinco) Accidente en planta de aminas con dos lesionados	Accidente. Hubo fallas en el Procedimiento.	2 lesionados
118	31/07/2007	Pdvsa –Gas.- lesionados 2 trabajadores al caer de un tanque de almacenamiento de lodo...	Accidente.-.hubo fallas en la seguridad	2 Trabajadores lesionados
119	01/08/2007	Refinería cardón.- planta da Alquilación I.- Reparación Costosa de la unidad.	Incidente .-hubo mala praxis	Grandes pérdidas económicas y de oportunidad
120	02/09/2007	Refinería Cardón.-Sucedió un accidente en la planta de craqueo catalítico de la refinería Cardón	Incidente.-	Trabajador lesionado.
121	10/08/2007	Pdvsa.- Estallo un pozo petrolero en anaco.- El día de ayer a tempranas horas de la mañana en la localidad de Santa Bárbara, el cual se mantuvo en llamas durante 16 horas	Accidente.- con los riesgos de lesiones al personal	Con grandes daños al ambiente
122	11/08/2007	Pdvsa.- Exploración y Producción.- Hubo una Explosión de un taladro de una empresa petrolera China.	Accidente .- Por una mala operación en el taladro	Grandes daños económicos
123	10/09/2007	Refinería Islas .- Curacao.-Incendio de un tanquero petrolero en Curacao, con 5 personas muertas y grandes perdidas	Accidente Fatal. - con pérdidas de vidas	5 muertos y grandes pérdidas económicas
124	02/10/2007	Pdvsa-Gas.- Escape de gas de un pozo en Anaco causando pánico en la población	Incidente.- falta de pericia en operaciones en los pozos.	Pérdidas económicas daños materiales.
125	03/10/2007	Refinería de Amuay .- Derrame de hidrocarburos en bahía de Amuay	Incidente.- producto de malas operaciones en la refinería.	Daños ambientales graves
126	02/10/2007	Refinería El Palito.- Parada la refinería por una falla eléctrica.	Incidente.- grandes pérdidas económicas y de producción.	Pérdidas económicas Días perdidos ()
127	11/10/2007	Refinería El Palito.- un boletín de Pdvsa informa que la refinería continua con dificultades operacionales	Incidente.- falla en las operaciones	Días perdidos = (10)
128	13/10/2007	Refinería de Amuay.- Parada la planta de desintegración catalítica, por falla del vapor.	Incidente.- con la parada de otras unidades de la refinería.	Costos= 3 días perdidos US\$ 15 millones
129	19/10/2007	Refinería Cardón.- se produjo una falla eléctrica en la refinería provocando la paralización de las actividades.	Incidente.-La refinería duro 10 días fuera de servicio.	Días perdidos (10 días) pérdidas por US \$ 6 mil millones.
130	31/10/2007	Complejo de Jose.- Planta de fertilizantes Nitrogenados.- Se produjo una explosión con tres trabajadores quemados, 2 de los cuales fallecieron en el accidente.	Accidente Fatal.- Explosión	2 Muertos.3 quemados Pérdidas económicas
131	05/11/2007	Refinería de Puerto la Cruz.- Parada las operaciones por fallas eléctricas.	Incidente.- Con pérdida de producción de gasolina y otros derivados del petróleo	Días perdidos (5) Pérdidas económicas:

				(US\$ 6.4 MM diarios)
132	09/11/2007	Refinería de Puerto la Cruz.- Alivio de tubería de gas causo alarma en PLC	Incidente.- Causando alarma en la comunidad.	Daños ambientales.
133	16/11/2007	Pdvsa Refinación Oriente.- Refinería de Puerto la Cruz.- Escases de gasolina en el oriente del país 131A.- Continúan problemas con las operaciones en refinería de Puerto la Cruz, y hay escases de gasolina.	Incidente.- Paradas las operaciones por falla eléctrica	Días perdidos = 15 (15 X 1.20 dan \$ 18 MM de Perdidas)
134	03/12/2007	Refinería Cardón.- Parada nuevamente la Refinería por falla eléctrica. (BLACK-OUT)	Incidente.- La refinería esta errática en sus operaciones	Pérdidas incalculables.
135	04/12/2007	Muelles de Pdvsa.- Se rompió la guaya de una lancha y se volteo causando las lesiones a 11 trabajadores	Accidente.- Con saldo de tres trabajadores quemados.	11 lesionados. Falta de pericia del personal de operaciones
136	12/12/2007	Complejo de Jose.- Muelles de Pdvsa.- lesionados 11 trabajadores en un choque de lanchas por fallas en la dirección	Accidente.- Una persona lesionada en el hombro	11 lesionados. Fallas en el mantenimiento.
137	13/12/2007	Refinería de Puerto la Cruz.- Se produjo una explosión al intentar poner en servicio un horno de la unidad de Alquilación,	Accidente.- Ocurrió una explosión con 3 lesionados.	3 lesionados.-Violación de las normas de seguridad
138	14/12/2007	Pdvsa Occidente.- colisionan dos lanchas con cuatro trabajadores lesionados en el lago de Maracaibo.	Accidente.- 4 personas lesionadas	4 lesionados.- Daños materiales y pérdidas económicas
				Muertos=12 / lesionados=55
2008		--00--		
141	12/01/2008 17/01/2008	Refinería de Amuay.- Se paraliza la refinería por una falla eléctrica.- Puesta en servicio a los 5 días, 141A.- Se inicia el pre- arranque de la refinería después de la falla eléctrica, el lunes introducirán crudo a las plantas.	Incidente .- con pérdidas económicas.- (cada día parada la refinería pierde \$10.2 millones)	Duro 5 días parada son: (\$72millones de perdidas)
142	13/01/2008	Refinería El Palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico (FCC), por una falla mecánica, en uno de los equipos de la planta. 142 A.- Arranque de la planta después de resolver problemas	Incidente.- Estuvo 10 días de parada /La producción diaria es 55 mil barriles de gasolina	Son 26 millones de dólares en total de pérdidas económicas
143	25/01/2008	Zozobra lancha de una contratista de Pdvsa en el lago. En condiciones extrañas.	Accidente. Con riesgo de la vida de los trabajadores.	Hubo pérdidas económicas.
144	25/02/2008	Refinería de Amuay.- Un evento produjo la paralización de las actividades de la planta N° 3 de Amuay	Incidente.- Perdidas de procesar 120 mil barriles por cada día de parada	Se producen pérdidas de producción con grandes pérdidas económicas.
145	07/03/2008	Pdvsa Oriente.- Se produjo una fuga de gas en la vía hacia Punta de Pata Maturín.	Accidente.- Riesgo de quemaduras en la población cercanas al pozo.	Hubo una situación de riesgo de una explosión
146	12/03/2008	Pdvsa occidente.-Se mató soldador al pisar una lamina en techo y caer de un tanque	Accidente.- fatal.-¡No tenía cinturón de seguridad!	1Muerto Falló la seguridad
147	12/06/2008	Refinería de Amuay.- CRAY.- Parada la unidad por rotura de un tubo en el horno.	Incidente.- perdida de producción y económicas.	Falta de mantenimiento preventivo (Inspección de Equipos)

<u>148</u>	13/08/2008	Trabajador petrolero de origen chino perdió la vida en un accidente laboral	Accidente Fatal.-	1 Muerto
<u>149</u>	25/07/2008	Refinería Cardón.- se produjo un incendio en tanque A-76.- cuando realizaban reparación.	Incidente .- Uno similar ocurrió el 04/08/2005(Evento 34)	Pérdidas económicas Fallas graves en la seguridad
<u>150</u>	24/07/2008	Refinería de Amuay.-Parada las operaciones de planta catalítica por falla del vapor a la turbina del compresor de gas. Se quedo pegada en posición cerrada(sin especificar las causas)	Incidente.- con pérdidas materiales y económicas cuantiosas	Por cada día de parada se dejan de producir: 87.000 b/d x \$ 60 = \$ 5.220.000 diarios
<u>151</u>	24/07/2008	Pdvs Isla.- Curacao.- incendio en planta destiladora, sin conocer las causas iniciales del incendio	Accidente.- No se siguen las normas cuando se manipula hidrocarburos.	Pérdidas estimadas en miles de dólares
<u>152</u> *	01/08/2008	Refinería Cardón.- Grave Joven cuando recibió descarga eléctrica en Sub-Estación eléctrica (T-6B).- sufriendo quemaduras y pérdida de 4 dedos de la mano y antebrazos.	Accidente.- No se siguieron los procedimientos cuando se trabaja con electricidad.	1 lesionado.- Fallas en la prevención de accidentes (No está claro el desenlace de este accidente).
<u>153</u>	18/08/2008	Refinería de Amuay.-CRP.- Pdvs. Se registró un nuevo derrame de hidrocarburos, que alcanzó 200 metros de costa del municipio Los Taques, en el estado Falcón.	Incidente.- Causado por mala operación de las refinerías	Grandes Daños al ambiente, contaminación del mar con hidrocarburos (Ley penal de Amb.)
<u>154</u> *	09/09/2008	PDV-.Marina.- Dos buques petroleros chocan cerca de puerto de Venezuela con tres heridos	Accidente. Con lesionados y daños materiales	Con 3 lesionados y daños materiales
<u>155</u>	19/09/2008	PDV – Marina.-Terminal marítimo de Jose.-Un remolcador colisiona con un buque tanque con heridos y daños materiales. (piden revisar por estar trabajando en exceso)	Accidente .- Con lesiones y daños materiales.	3 lesionados.- Pérdidas económicas
<u>156</u>	25/09/2008	Pdv – Marina.-Tres trabajadores resultaron quemados de consideración, por explosión de caldera en un Buque-Tanque Iniciarate, fondeado en el mar Curacao.	Accidente Fatal .- Con lesionados con tres personas quemadas	1 muerto y 3 lesionados
<u>157</u> *	25/09/2008	Pdvs Oriente.-Accidente,- Incendio en pozo de gas-oíl en Pariaguan cuando realizaban soldaduras con tres quemados (Hubo 1 muerto). Los trabajadores se encontraban soldando y una chispa cayó en un pozo de Gasoil.	Accidente fatal.- Violación de las normas de seguridad	1 muerto y 3 trabajadores quemados.
<u>158</u>	17/10/2008	Pdvs. Occidente.- Accidente en buque causa derrame de petróleo en el Lago, cuando cargaba en el muelle de Bajo Grande.	Incidente.- Se produjo una emergencia nivel 2(sobre 500B)	Daños ambientales. según la ley de ambiente
<u>159</u>	13/10/2008	Pdvs .refinería El Palito.- Parada la refinería debido a una falla eléctrica y (Por el huracán Omar), y puesta en servicio dos días después.	Incidente. Perdidas de oportunidad en 2 días de procesamiento de crudo.	Las Perdidas suman: \$525 millones en pérdidas.
<u>160</u>	14/10/2008	Pdvs/ Oriente.- Refinería Puerto la Cruz.-La planta catalítica fue parada	Incidente.- Donde se pierden	Pérdidas económicas de

		para una reparación de 3 días que se extendió a 22 .	19 días de operaciones	
<u>161</u>	19/10/2008	Refinería de Puerto La Cruz.- situación crítica en la FCC. Según versiones de dirigente sindical.	La planta presenta varios puntos críticos de fallas	Existe una contaminación ambiental continua.
<u>162</u> *	26/11/2008	Pdvsa occidente.- patio de tanque la salina.- Explosión e incendio producido por un rayo en un tanque de crudo.	Accidente.- fallas en el mantenimiento.	Con daños materiales.
<u>163</u>	29/11/2008	Petrocedeño.- (Cinco). Muere tapiado operador de planta. En una fosa de mineral de coque.	Accidente Fatal.- Se violaron todas las normas de seguridad	1 muerto.- hubo una serie de fallas en la seguridad
<u>164</u>	01/12/2008	Pdvsa oriente.- Petrocedeño.-Fallece trabajador de PDVSA Petrocedeño, en operaciones de manejo de sólidos.	Accidente Fatal.- No se siguieron las normas de seguridad	Un muerto.-Hubieron una serie de eventos que llevaron a un accidente fatal
<u>165</u>	18/12/2008	Pdvsa .CRP.- Falla eléctrica dejó sin servicio a las refinerías de Paraguaná-(Amuay y de Cardón) por desperfecto en una turbina de generación eléctrica.	Incidente.- falla eléctrica.- las dos refinerías normalizaron a los dos días.	Pérdidas económicas 900 mil X 2=1.800.000 1.800.000 X \$6= pérdidas=\$12.800.000
<u>166</u>	17/12/2008	Pdvsa- Gas. / Campo Punta de Mata.-Cuatro trabajadores sufrieron graves quemaduras al explotar planta de gas de Pdvsa, cuando realizaban labores en motores de la planta.	Accidente.- De los lesionados dos están graves en hospital Coromoto.	4 trabajadores lesionados
<u>167</u>	21/12/2008	Pdvsa. Refinería Isla.-Paradas unidades de la refinería en Curacao, por falla eléctrica.	Incidente.- Con pérdidas económicas cuantiosas	No se tiene información del total de días fuera de servicio.
<u>168</u>	25/12/2008	Refinería de Amuay.- Se produjo un incendio quedando fuera de servicio unidad de nafta N° 1 por incendio.	Accidente con perdidas por incendio falta cuantificar costo.	Perdida económicas y de oportunidades.
<u>2009</u>				Muertos =6 / Lesionados=14
<u>169</u>	03/01/2009	Pdvsa.- Incendio afectó operatividad de muelle de Petrozuata, según fuentes el origen está en el sistema de carga. con daños en la infraestructura	Incidente.- El muelle quedo limitado su capacidad.	Se redujo la carga a los mejoradores produciendo pérdidas económicas.
<u>170</u>	09/01/2009	Pdvsa.- Machiques.- Muere trabajador por intoxicación con H ₂ S, de emanaciones de gases de un pozo.(Sindicatos aseguran que petrolero murió por “negligencia”)	Accidente Fatal.- No se le suministro EPP (Equipo de Protección Personal).	Un muerto. Se violaron los procedimientos de seguridad.
<u>170 A</u>	13/01/2009	Municipio Machiques. Edo Zulia.- Muere trabajador al inhalar gases H ₂ S, que emanaban de un pozo. Prestaba servicio para Drelling que realizaba labores para la contratista Petroperija contratista de Pdvsa.	Accidente Fatal. Por inhalación de gases tóxicos (H₂S.- Sulfuro de Hidrogeno)	Un Muerto.-No se tomaron las precauciones que se piden para trabajar en áreas con H₂S.
<u>171</u>	15/01/2009	Refinería de Amuay,-Unidad de flexicoquer reduce carga por incendio y tener problemas con el compresor	Incidente.- Reducen la carga a la unidad.	Se producen pérdidas económicas por reducción de la carga.
<u>172</u> *	25/01/2009	Refinería Cardón.- Se generó un incendio con una explosión a los 1 y 30 de la tarde en el área de los tanques de gasolina, con 7 lesionados .	Accidente.- trabajadores lesionados, 2 de ellos pasados al hospital Coromoto (Zulia).	Se produjeron 7 trabajadores lesionados (Queda restringida la producción de gasolina)

<u>173</u>	30/01/2009	Pdvsa Occidente.- Anaco.- Murió un trabajador petrolero que fue golpeado por una llave, cuando laboraba en un taladro.	Accidente Fatal. - hubo fallas en la seguridad laboral.	Un Muerto en accidente laboral.- No hubo un análisis de riesgo
<u>174</u>	31/01/2009	Refinería de Amuay.- Incendio en horas de la tarde en la refinería.	Incidente. - Segundo incendio en menos de una semana.	Daños materiales y al ambiente
<u>175</u> *	26/02/2009	Refinería Cardón.- Se produjo un incendio de desechos químicos, que produjo afectación a la comunidad des cercanas a la refinería.	Incidente. - Con afectación de las comunidades.	Se produjeron daños materiales y al medio ambiente.
<u>176</u>	02/03/2009	PDVSA Oriente.- Derrame de crudo en vía Anaco, producida por una filtración en tubería a 100 mts. Vía nacional Maturín. Furrial- Punta de Mata.	Incidente.- Por una rotura en una tubería de 6 pulgadas, causado por falta de MMTO.	Daños del ambiente y se corrió el riesgo de incendio de las áreas aledañas
<u>177</u>	04/03/2009	Refinería de Amuay.- Situación anormal de la refinería causo preocupación en la población	Incidente .- causado por una falla en la planta eléctrica	Se produce una situación de riesgo de consecuencias mayores.
<u>178</u> *	07/03/2009	CRP.- Hubo una filtración de hidrocarburos en una de las calles, del sector Antiguo Aeropuerto con producto del poliducto entre las dos refinerías.(posible rotura de tubería)	Incidente. - Se tardaron 2 semanas en corregir la filtración,(Corriendo el riesgo la población cercana)	Daño ambiental y de riesgo de incendio en la población.
<u>179</u>	19/03/2009	Pdvsa Anaco.- (Diario El Tiempo).- Derrame hidrocarburos de un pozo petrolero provoca contaminación de afluentes del rio Orocopiche causando muerte de la fauna	Accidente. - Contaminación de las aguas que son consumidas por las poblaciones de Anaco, Aragua de Barcelona.	Catástrofe.- numerosas especies Acuícolas y Avícolas han muerto por causa del derrame
<u>180</u>	23/03/2009	Exploración y Producción.- Refinería de Amuay.- Se produjo una rotura del oleoducto que lleva el crudo a la Refinería.	Accidente. - produciendo una condición de incendio por el derrame de productos inflamables.	Este evento obliga a bajar carga a la refinería lo cual redundo en grandes pérdidas económicas y de oportunidad.
<u>181</u>	14/04/2009	Refinería Cardón.- Hubo una explosión e incendio en planta destiladora (AV-3), Parando las operaciones de dicha planta.	Accidente. - Con el alto riesgo de sufrir lesiones en el personal.	Evento con grandes pérdidas materiales y perdidas en la producción.
<u>182</u>	29/04/2009	División de exploración y Producción.- Occidente.- Se produce derrame de 80 mil barriles de crudo en el lago de Maracaibo, por rompimiento de una tubería de 20 pulgadas, provocando gran contaminación	Accidente. - No se está tomando en cuenta de los mantenimientos preventivos.	Un evento con un derrame de grandes proporciones (Según la ley Penal de ambiente (LPA). Se está violando el artículo 40
<u>183</u>	21/05/2009	Costa oriental del lago.-Motores fundidos de las lanchas expropiadas, por inexperiencia del personal que destinaron para operarlas.	Incidente.-producto de la improvisación y la impericia.	Grandes pérdidas económicas por improvisación
<u>184</u>	25/05/2009	Costa oriental del lago.- 14 lesionados en una explosión de una caldera ubicada en el patio de tanques de la salina, en horas del medio día.	Accidente.- No se tomó las precauciones para evitar su ocurrencia.	14 lesionados
<u>185</u>	16/06/2009	Refinería de Amuay.- Trabajador sufrió quemaduras en brazos y piernas	Accidente. Con quemaduras	1 lesionado. -Se violaron l normas

		con azufre líquido cuando realizaba actividades en el tanque 190.	de 2do y 3er Grado	de seguridad. (No se uso el equipo de protección apropiado).
<u>186</u>	26/05/2009	Pdvsa.-Derrame de gasoil en choque de gandolas. Produciéndose un escape de combustible en la carretera.	Accidente.- Con el riesgo de producirse un incendio	Riesgo que corrió las personas cercanas al accidente de sufrir quemaduras.
<u>187</u>	25/06/2009	Costa oriental del lago.- Derrame de crudo de gran magnitud en patio de tanques, por falta de prevención y mantenimiento.	Incidente.- No se tomo precauciones para este caso	Con grandes daños al ambiente
<u>188</u>	02/07/2009	Costa Oriental del Lago (COL).- Derrame de crudo causa explosión por colapso de contenedores de almacenamiento en patio de tanque en sector de Campo Rojo.	Accidente.- Se produce explosión al intentar arrancar una estación de flujo	El crudo que se derramo afecto las áreas residenciales.
<u>189</u>	28/06/2009	Costa oriental del lago (COL).- Se produce derrame petrolero, el sexto en menos de un año, ocasionado por rotura de tubería de crudo.	Incidente. Con daños ambientales.	Este evento se produce por falta de mantenimiento
<u>190</u>	05/08/2009	Costa Oriental del Lago (COL).- Las inyecciones de vapor sin control ocasionan derrame.	Incidente.- Error de operación	Mala operación y falta de pericia del personal.
<u>191</u>	31/08/2009	Petrocedeño (Pdvsa).-Crisis de seguridad en la industria.- hubo una explosión en un horno que lo dejo parcialmente destruido.	Accidente.- Grandes pérdidas económicas	Daños materiales con riesgo de lesiones o muerte para los trabajadores.
<u>192</u>	12/08/2009	Pdvsa oriente.- Derrame de combustible en la bahía de Pozuelo.- Edo. Anzoátegui. Posible contaminación por encallamiento de buque tanque petrolero.	Incidente.- mala operación del buque tanque.	Daños al ambiente con riesgos a personas que utilizan las playas
<u>193</u>	18/08/2009	Pdvsa oriente.- Se produjo un derrame de petróleo, afectando varias fincas, por rotura de una tubería de transferencia.	Incidente.- contaminación de las áreas	Afectación del ambiente con grandes daños
<u>194</u>	27/08/2009	Pdvsa.-Refinería Isla. Curacao.- Se produjo apagón en la refinería afectando la producción de gasolina.	Incidente.- ocurrieron	Se generan grandes pérdidas de producción y económicas
<u>195</u>	21/10/2009	Pdvsa Oriente.- Bahía de puerto Píritu fue clausurada por derrame petrolero.- Se produjo una mancha de 3 Km.	Incidente.- Afectación al medio ambiente y a terceros	Se producen severos Daños al ambiente
<u>196</u>	13/11/2009	Mejorador PetroAnzoátegui.- fallas en una caldera provocan reducción en 60% en las operaciones del Mejorador.	Incidente.- Falta de mantenimiento	Generando grandes pérdidas económicas y de oportunidades.
<u>197</u>	29/11/2009	Mejorador PetroAnzoátegui.- quedo fuera de servicio por paralización de una caldera	Incidente .- se dejan de procesar 180 KBD crudo	Se producen grandes pérdidas económicas
<u>198</u>	01/12/2009	Refinería de Amuay.- se produjo un incendio causando gran alarma entre los trabajadores y los pobladores de la zona.	Accidente.- Los trabajadores de la empresa Puramin (Vecina) fueron desalojados.	Se produjeron daños materiales.-
<u>199</u>	02/12/2009	Pdvsa Oriente.- Se produce filtración en oleoducto de 30 Plg. generando un derrame de petróleo.	Incidente.- Causado por falta de mantenimiento continuo a las instalaciones	Se producen graves daños al ambiente
200 A	03/12/2009	Intoxicados		

<u>200</u>	04/12/2009	Refinería de Amuay.-Trabajador petrolero falleció por descarga eléctrica (480v).- cuando realizaba actividades en una Sub-Estación eléctrica.	Accidente Fatal.- No se siguieron procedimientos para trabajos eléctricos.	Un muerto.- ¿Qué pasó con el ART (Análisis de Riesgo en el Trabajo)?
<u>201</u>	08/12/2009	Refinería de Amuay.- Trabajador petrolero sufrió quemaduras de segundo grado con Acido Fluorhídrico , cuando realizaba actividades en una válvula (F706CV) en planta de Alquilerón.	Accidente .- No se siguieron los procedimientos especiales para trabajos con ácido Fluorhídrico(HF).	Trabajador lesionado por sufrir quemaduras en la cara.
<u>202</u>	18/12/2009	Costa Oriental del Lago (COL).- Cuatro trabajadores lesionados por explosión de una gabarra	Accidente.- No se siguieron los protocolo de seguridad	Cuatro lesionados.
<u>203</u> *	22/12/2009	Refinería El Palito.- Emergencia en por fuga de gas Acido Fluorhídrico (HF) en la planta de Alquilerón que amerito el cierre de la autopista por varios minutos.	Accidente.- Fallaron los controles para el manejo de Acido Fluorhídrico	Se genero un alto riesgo a la población circundante de ser intoxicados con gases tóxicos.
<u>204</u>	27/12/2009	Exploración y Producción.- Explotó una turbina de la planta receptora de compresión Lama, en el lago de Maracaibo.	Accidente.- Daños materiales y alto riesgo de pérdidas humanas	Grandes Pérdidas económicas
<u>205</u>	04/11/2009	Exploración y producción Occidente.- incendio en el motor de una lancha en el lago de Maracaibo, que tuvo su origen en la sala de maquinas, por un cortocircuito.	Accidente.- Producto de la falta de mantenimiento en la industria	Causando grandes pérdidas económicas y quedando la embarcación fuera de servicio.
<u>206</u>	31/12/2009	Exploración y Producción Occidente.- Una gabarra en el campo Ambrosio quedo sumergida en el lago de Maracaibo.	Incidente.- eso ocurre por las fallas en el mantenimiento	Grandes pérdidas económicas y de producción
				Muertos=4 / Lesionados= 27
2010				
<u>207</u>	23/01/2010	Costa Oriental del Lago.- Se produce un incendio por derrame de petróleo por rotura de tuberías	Accidente.- Incendio con riesgo de la vida de las personas	Graves daños al ambiente, y de lesiones a las personas
<u>208</u>	01/02/2010	Mejorador de PetroCedeño.- Se produce un incendio por Escape de gas en la entrada del horno,(En etapa de arranque)	Accidente.-Se retarda el arranque con pérdidas económicas.	Pérdidas económicas y materiales por efectos del incendio
<u>210</u>	15/02/2010	Exploración y Producción-.Costa sur del lago de Maracaibo.-Derrame de hidrocarburos en el sur del lago de Maracaibo.	Incidente.- Se produce un daño al ambiente	Corriendo peligro la población de afecciones y de un incendio.
<u>211</u>	Falta	Pdvs,- Volcamiento de gandola que transportaba 39 mil litros de gasolina -	Accidente.- con daños al medio ambiente	Daños materiales y al ambiente
<u>212</u>	04/03/2010	Refinería El palito.- Estuvo paralizada por 8 horas por problemas en las calderas y se reflejo en una falla de electricidad	Incidente.-Una falla en las calderas por falta de mantenimiento.	Se producen perdidas de producción y con consecuencias económicas.
<u>213</u>	10/03/2010	Refinería El Palito.- se produce un derrame de hidrocarburos por falla en el sistema de recolección de la laguna.	Incidente.- Por falta de pericia en el manejo del sistema.	Grandes daños al ambiente

<u>214</u>	11/03/2010	Costa Oriental del Lago. Muere tripulante por inmersión al hundirse la embarcación Paco II, cuando realizaban maniobras en el lago	Accidente Fatal. Según información de dirigente del sindicato; fue por falta de seguridad.	Muerte de un trabajador por falta de seguridad y cumplimiento de las normas de Pdvsa
<u>215</u>	12/03/2010	Costa oriental del lago.- Se hunde embarcación en menos de 24 horas, en estación de flujo ubicada en Bachaquero	Accidente. Con pérdidas económicas y riesgo de la vida del personal	Según personal no se están siguiendo correctamente las normas de seguridad.
<u>216</u>	29/03/2010	Refinería Cardón.- Planta de desintegración catalítica.- Se produce un incendio en la torre fraccionadora, queda la planta fuera de servicio para reparar los daños ocasionados. Planta en servicio con dos días de pérdidas de oportunidad.	Accidente.- Con daños materiales y pérdidas económicas por caída de producción (60 MBD de gasolina y 25 MBD de olefinas)	Por la ubicación del incendio(Fondo de la torre)se presume (Daños en la estructura de la torre Fraccionadora por causas del las llamas)
<u>217</u>	30/03/2010	Complejo Petroquímico, Ana María Campos.- Hubo una explosión en la planta eléctrica.-	Accidente .- Con grandes pérdidas económicas	Pérdidas económicas y daños materiales.
<u>218</u>	06/04/2010	Refinería El Palito.- se produce derrame de hidrocarburos hacia las costas, por productos provenientes de la refinería.	Incidente.- con riesgos a las personas y a la fauna	Se generan daños al medio ambiente
<u>219</u>	24/04/2010	Refinería Cardón.- Nuevo incendio se registro en planta catalítica,	Accidente .- grandes pérdidas Materiales y económicas	Se pierden de producir 60MBD de Gasolina y 25MBD de olefinas.
<u>220</u>	05/05/2010	Refinería Cardón.- Parado el craqueador catalítico por un incendio	Incidente. perdidas económicas	Perdidas de producción de gasolina para automóvil
<u>221</u>				
<u>222</u>	22/05/2010	Refinería el Palito.- Parada la planta de craqueo catalítico por problemas con una válvula de control en la fraccionadora según información queda Robert Gonzales por el sindicato (Futpv).	Incidente.- las pérdidas son de acuerdo al tiempo de parada	Esta parada afecta la producción de gasolina y olefinas.
<u>223</u>	02/06/2010	Costa oriental de lago de Maracaibo. fugas en el lago causan gran contaminación, para la vida acuática.	Incidente. no existe control ni mantenimiento en las actividades en el lago	Continúan las fugas en el lago
<u>224</u>	01/06/2010	PetroCedeño.- Una fuga de gas H ₂ -S (sulfuro de hidrógeno) se produjo en las instalaciones en el Complejo Criogénico José Antonio, con afectación de 6 trabajadores.	Incidente.-el H₂S es un gas muy toxico y es más pesado que el aire.	Con riesgo de intoxicar al personal y causar la muerte del personal al inhalar gas toxico.
<u>224 A</u>	14/06/2010	Costa Oriental del Lago de Maracaibo.(COL). Un derrame en el lago donde se concentran gran parte de las operaciones de extracción y producción, al menos 5 tanqueros fueron afectados por el crudo que flota sobre en el lago	Incidente.- Afectación a terceros en las actividades petroleras	Daños al medio ambiente

225	17/07/2010	Refinería El Palito.- Falla eléctrica desactivo completamente las actividades en la Refinería.	Accidente.- esta situación se torna bastante intolerable	Se producen grandes pérdidas económicas por falta de producción.
225 A	25/06/2010	Costa Oriental del Lago.(COL).- aparecen inmensos manchones negros en medio de agua a lo largo de decenas de kilómetros, numerosos peces y aves muertos en la orilla	Incidente. Ante las dimensiones del accidente que afecta medio ambiente.	Esta fuga de petróleo fue admitida por el presidente de Pdvsa.
226	27/07/2010	Refinería Cardón.- Muere trabajadora en patio de chatarra golpeada por maquina pesada(Era Inspectora de Seguridad),	Accidente Fatal. Fallo las precauciones de seguridad	Un Muerto.- Una persona fallecida por fallas en la seguridad.
227	17/08/2010	Refinería Puerto La Cruz.-Planta de Alquilación. Se registro una Explosión, sin lesionados, sin embargo fue ron paralizadas las operaciones de la planta.	Accidente.-Se producen daños materiales, grandes perdidas económicas	Se pierde producción de alquilato (sirve en mezcla para producir gasolina)
228	02/09/2010	Pdvsa .-Terminal Curacao.- Se produjo un incendio que duro 5 horas .- afectó a un tanque de crudo en un terminal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Curazao..	Accidente.-Según una tormenta eléctrica fue la causante del incendio	Grandes perdidas por la quema de miles de barriles de productos
229	08/09/2010	Pdvsa.- Terminal de almacenamiento en Bonaire.- el incendio se inicio en dos de los tanques de nafta del terminal BOPEC, uno de los más grandes.	Accidente.- No se están cumpliendo con las normas para evitar Incendios	Quedan cerrado el terminal y paralizadas las operaciones (reciben 25 tanqueros diarios).
230	11/09/2010	Refinería Cardón.- Se produjo un incendio que se inició este sábado a las 10:30 de la mañana cuando cargaba de nafta el buque-tanque Sonia, en el muelle 1 y se extendió hasta este domingo aproximadamente hasta las 12 del mediodía.	Accidente. Queda el muelle 1, fuera de servicio, sin salida de productos, causando la no salida de productos	Grandes pérdidas materiales y de producción
231	18/09/2010	Refinería el palito.-Hubo una explosión en el área los muelles en los surtidores de combustible.	Incidente. existe el riesgo de que se produzca lesiones al personal	Con las pérdidas materiales y económicas.
232	24/09/2010	Refinería de Amuay .CRP.- Fuga de crudo en el oleoducto de 20 Pulg. Ulé-Amuay a la altura de la población de Dabajuro	Incidente.- Esto es producto de la falta de mantenimiento preventivo.	Se produce un daño ambiental
233	28/09/2010	PetroAnzoategui. Pdvsa.- El mejorador con capacidad para procesar 130 MBD está parado por problemas en las calderas, según información que dan personal de los sindicatos.	Incidente. Esto sucede por la falta mantenimiento, es recurrente en estos casos	Pérdidas económicas y de producción
233 A	29/09/2010	Refinería Cardón.- Se produjo un incendio en la planta catalítica, este es el tercero que se produce este año, Cardón produce 200 MBD de gasolina.	Accidente.- Perdidas materiales y de producción de gasolina para el mercado interno	Según información de Pdvsa, la planta estará paralizada de 48 72 horas.
	12/11/2010	Refinería de Amuay.- explosión (PENDIENTE MAS ADELANTE NOV.	Accidente	
234	02/10/2010	Refinería El Palito.-Muere un joven trabajador causado por una caída en	Accidente Fatal. se violaron las normas de seguridad	1 Muerto.- No se hizo el Análisis de Riesgo para esta actividad.

		el cajón de un ascensor en el área del comedor de la Refinería	para estos tipos de actividad	
235	01/10/2010	Refinería cardón.-Parada por incendio la planta catalítica. Sin embargo la unidad es un punto sensible porque es donde se produce la gasolina en la Refinería.	Accidente. Hasta ahora no se dijo cual fue la causa del incendio.	Según la información que da la gerencia la parada será por dos días.
236	05/10/2010	Refinería Amuay.- Parada planta de Desintegración Catalítica por problemas en el Regenerador del catalizador, Sera reinicializadas las operaciones en 2 semanas.	Incidente.- esto es producto de la mala operación de la unidad.	Se dejan de producir 65 MBD de nafta catalítica y 20 MBD de olefinas
237	10/10/2010	Refinería cardón incendio. se desata un incendio en tuberías de la refinería durante el paso de una tormenta eléctrica.	Incidente. no se tomaron las precauciones de seguridad	Daños materiales y económicos.
237 A	17/10/2010	Mejoradores de Jose .- En horas de la mañana se registraron tres situaciones en las plantas de Petrocedeño que lograron afectar las operaciones.	Incidente. El secretario del sindicato(J.Bodas), informo:	La paralización de las actividades.
238	18/10/2010	PetroAnzoátegui.-Se produce una fuga de gas toxico, dejando como saldo 6 trabajadores afectados.- el directivo del sindicato, señalo que el escape fue detectado y no fue atendido lo que genero una atmosfera contaminante que cubrió toda la planta.	Accidente.- Según versión del sindicato(Futpv) el escape fue detectado y no fue atendido oportunamente	Con 6 trabajadores afectados. No se están haciendo inversiones en materia de seguridad en los mejoradores
239	03/11/2010	PetroAnzoátegui.-Parada parcialmente por problemas con el compresor por averías provocada por la tormenta tropical	Accidente.-con	Se producen pérdidas económicas y de producción
240	17/11/2010	Petropiar.- Quemaduras de segundo grado sufrió técnico en la planta de coque. El mismo día se produce un segundo accidente cuando colapsa el techo flotante del tanque de almacenamiento número 4, de Petropiar.	Accidente Fatal.- posteriormente el trabajador muere en el Hospital Coromoto (Edo. Zulia)	1 Muerto. -Las operaciones quedan paralizadas hasta el lunes 5 días) No se reportaron lesionados
241	16/11/2010	Refinería de Amuay (CRP.)-Se produce un nuevo derrame en el oleoducto Ulé-Amuay perteneciente al Centro Refinador Paraguaná	Incidente.	Daños al medio ambiente
242	14/11/2010	Refinería el Palito.-Parada la planta de desintegración catalítica por problemas con el expansor, y paradas las plantas de Alquilación y de oxigenados por falta de alimentación,	Incidente. Falta saber cuántos días estuvo parada	Pérdidas económicas y de producción
243	24/11/2010	3 de los Mejoradores presentaron fallas.- Las malas condiciones meteorológicas y problemas de infraestructura habrían afectados la capacidad operativa de tres de los mejoradores de crudo pesado	Incidente.- cuantiosas perdidas	Se espera saber cuántos días duro la parada para saber los pérdidas económicas
244	29/11/2010	Refinería Cardón- Parada por tormenta.- Se presentaron disturbios eléctricos en la comunicaron de las dos refinerías del CRP	Incidente.- Interconexión eléctrica entre las refinerías.	Se producen grandes pérdidas económicas y de producción.
244A	02/12/2010	Refinería el Palito.- Paradas la operaciones en la Refinería por falta de crudo y de agua desmineralizada	Incidente. Hubo una falla en el control de inventario de crudo	Pérdidas económicas y de producción
245	02/12/2010	Refinería El Palito.-Paralizadas las operaciones por falta de crudo y de agua desmineralizada	Incidente.- Hubo descuido en el inventario estratégico de la Refinería	Esto es debido al descontrol y las fallas recurrentes en el circuito refinador.

246	03/12/2010	Refinería de Amuay.- Trabajador de 20 años de edad, de una contratista muere tras ser arrollado por una maquinaria pesada, golpeado en el parietal derecho, en el patio de almacenamiento de coque.	Accidente Fatal. no se están cubriendo los requisitos mínimos de seguridad	1 trabajador Muerto, es la segunda en menos de una semana
247	08/12/2010	PetroAnzoátegui.- Trabajador recibió descarga eléctrica el área de sala sólidos, que le produjo quemaduras de tercer Gdo.	Accidente.- El equipo estaba energizado(No se cubrieron los pasos de seguridad)	Un lesionado.- No se tomaron las precauciones para trabajar con alta tensión.
248	09/12/2010	Costa Oriental de Lago (Col).-Muere buzo en el lago de Maracaibo, cuando realizaba labores de inspección para Pdvsa.	Accidente Fatal.- Falta saber ¿QUE OCURRIO?	1 Muerto.-Fallas en las actividades de alto riesgo
249	10/12/2010	Costa Oriental del Lago (COL).- Accidente de lanchas en el lago de Maracaibo con un herido y un muerto. Cuando una lancha de transporte de Pdvsa impacto contra un bote pesquero	Accidente Fatal.- la versión de los pescadores; La lancha navegaba fuera de su canal.	1 Muerto y 1 lesionado
				Muertos= 7 / Lesionados= 9
2011				
250	11/01/2011	PetroPiar .- Trabajadora sufre quemaduras leves, cuando drenaba un intercambiador con agua calienten y se obstruyo en la unidad de azufre	Accidente.- Hubo fallas de diseño y de los procedimientos	Se está descuidando la seguridad
251	19/01/2011	PetroMonagas.- Trabajadores del mejorador resultaron con quemaduras graves, denuncia el sindicato: “Algunos Supervisores no se están reportando los accidentes incluso prefieren persuadir a los trabajadores para No hacer la Denuncia”	Accidente.- Esto es producto de una mala gerencia	No hay un control efectivo de los supervisores en la seguridad.
252	31/01/2022	Refinería Puerto La Cruz.-El trabajador Alexander Patiño (35) quien sufrió un infarto mientras era intervenido en un centro privado tras caer de unos 15 mts. de altura cuando al tratar de instalar unas cuerdas de arnés en el techo del taller central.	Accidente Fatal.- Caída de unos 15 Mts. de altura	1 muerto.- Cuando realizaba actividad en altura.
253	07/02/2011	Terminal de Almacenamiento y Embarque de Jose(TAEJ).-Afectados cuatro trabajadores por acumulación de gases tóxicos(H2S)	Accidente. La planta de tratamiento de efluentes de la Refinería esta parada.	El personal fue afectado cuando realizaba sus actividades.
254	13/02/2011	Campo petrolero de Tia Juana. Edo. Zulia.- Se produjo un incendio tras un derrame de crudo en línea de producción	Accidente.- Se produce un daño al medio ambiente.	Riesgo al personal y a las instalaciones
			Total lesionados(226) Act. (08/02/2011)	Total Muertos (64) Act.(08/02/2011)

AÑO	Lesionados	Fallecidos
2003	23	8
2004	36	5
2005	49	8
2006	16	11
2007	55	12
2008	14	6
2009	27	4
2010	9	7
TOTAL	226	63

*** Eventos Emblemáticos**